


BRILUM®**DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NR 720/2009****BRILUX S.A., ul. Kłobucka 11, 02-699 Warszawa**

niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób (wyroby):

**Oprawa oświetleniowa FUSIO S31H, FUSIO S32H, FUSIO S41H,
FUSIO S42H, FUSIO S51H, FUSIO S52H, FUSIO E31H, FUSIO E32H,
FUSIO E41H, FUSIO E42H, FUSIO E51H, FUSIO E52H**o parametrach: 50W, AR-111, G53 (Fusio S31H, S32H, S51H, S52H, E31H, E32H, E51H, E52H),
45W, G8.5 (Fusio S41H, S42H, E41H, E42H), 230V/50Hz, kl. I, IP 20

jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia (rozporządzeń)

Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznejtransponującego do prawa polskiego następującą Dyrektywę (Dyrektywy)
(łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami)**Dyrektywa LVD 2006/95/WE****Dyrektywa EMC 2004/108/WE****i że zastosowano normy zharmonizowane:**

PN-EN 60598-1:2009/A11:2009

Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania

PN-IEC 598-2-1+A1:1994

Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia

PN-EN 55015:2007/A2:2009

Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

PN-EN 61000-3-2:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Dopuszczalne poziomy - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2009


Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączanych bezwarunkowo

PN-EN 61547:2009

Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Ostatnie dwie cyfry roku, w których naniesiono oznaczenie CE: 07.
02-699 Warszawa ul. Kłobucka 11
NIP 951-06-64-560
Adam Tworek
Kierownik Działu Technicznego

Stara Iwiczna, dnia 02.12.2009


nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej
do podpisywania w imieniu producenta